

Z Á P I S

z kontroly dodržování předpisů požární ochrany

zjištěné závady, nedostatky, opatření

I. Objekt	Valentova 1727, 1728
číslo	Praha 4, Valentova 1727, 1728
majitel objektu	SVJ 297
zastoupený	Společenství vlastníků jednotek Valentova 1727 -1728
	149 00 Praha 4, Valentova 1727
	SBD Nový domov
	140 00 Praha 4, Maroldova 1449/8

Strana : z 1

poř. číslo	popis závady a nedostatku na ÚC, domovním vybavení objektu	opatření	odpovědná osoba
1	Valentova 1727 10. patro - postel, matrace, květina 7. patro - skříňka 6. patro - stolek, židle 5. patro - plasty 4. patro průchod - stolek, matrace, kartony 3. patro - dřevěná bedna, 2x skříň 2. patro - květiny, stolek, skříňka, dřevo kočárkárna - 2x motocykl, 2x židle v objektu není osazen PHP	odstranit závady do 30 dnů od obdržení zápisu	určená objednatelem
2	Valentova 1728 11. patro - kart. krabice, skříň, skříňka 9. patro - skříňky, židle 8. patro - květiny 7. patro - skříň 6. patro - skříň 3. patro - skříň, květiny v objektu není osazen PHP		

klíče zapůjčila paní Musilová a pan Schauer

Zápis se zakládá do PK jako doklad o provedené PPP.

17 -09- 2014

V Praze dne: